

分项价格表

附件 9 报价一览表

报价一览表

投标报价	其他内容
小写金额： <u>370378.00</u> 大写金额： <u>叁拾柒万零叁佰柒拾捌元整</u> (大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准)	投标保证金： <u>4500.00</u> （人民币元） 交货期： <u>合同签订之日起 30 个工作日内完成并验收合格交付使用</u>

供应商（盖单位章）：湖南九州慧治消防安全服务有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（签章）_____

日期：2026年7月17日

附件 9-1 分项价格表

分项价格表

分项项目名称		型号规格(或项目特征描述)	品牌	数量/单位	金额 (元)		备注
					单价	小计	
1	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN150, 外径165.1mm, 壁厚4.5mm 2. 连接形式:沟槽	河北华岐	302米	95.00	28690.00	
2	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN100, 外径 114.3mm, 壁厚4.0mm 2. 连接形式:沟槽	河北华岐	816米	60.00	48960.00	
3	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN80, 外径88.9mm, 壁厚4.0mm 2. 连接形式:沟槽	河北华岐	930米	45.00	41850.00	
4	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN65, 外径76.1mm, 壁厚4.0mm 2. 连接形式:沟槽	河北华岐	929米	41.00	38089.00	
5	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN50, 外径60.3mm, 壁厚3.8mm 2. 连接形式:螺纹	河北华岐	670米	31.00	20770.00	
6	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN40, 外径48.3mm, 壁厚3.5mm 2. 连接形式:螺纹	河北华岐	1056米	22.00	23232.00	
7	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN32, 外径42.4mm, 壁厚3.5mm 2. 连接形式:螺纹	河北华岐	1291米	20.00	25820.00	
8	镀锌钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN25, 外径33.7mm, 壁厚3.2mm 2. 连接形式:螺纹	河北华岐	1622米	15.00	24330.00	

9	PVC排水管	1. 规格型号: $\Phi 75 \times 2.3\text{mm}$ 2. 连接形式: 粘接连接	湖南联塑	32米	11.00	352.00	
10	湿式报警阀	1. 规格: DN150, 公称压力 1.6MPa, 工作压力范围 0.14MPa~1.2MPa 2. 材质: 阀 体采用球墨铸铁	福建白沙	5组	900.00	4500.00	
11	闸阀	1. 规格型号: DN40 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 材质: 阀体采用球墨铸铁	泉州邦美	6个	80.00	480.00	
12	闸阀	1. 规格型号: DN65 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质: 阀体采用球墨铸铁	泉州邦美	7个	245.00	1715.00	
13	闸阀	1. 规格型号: DN80 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质: 阀体采用球墨铸铁	泉州邦美	1个	320.00	320.00	
14	闸阀	1. 规格型号: DN100 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质: 阀体采用球墨铸铁	泉州邦美	19个	460.00	8740.00	
15	闸阀	1. 规格型号: DN150 2. 压力等级: 1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 材质: 阀体采用球墨铸铁	泉州邦美	20个	700.00	14000.00	

16	角阀	1. 规格型号: DN20 2. 材质: 304不锈钢	宁波埃美柯	1个	12.00	12.00	
17	水力警铃	1. 规格型号: ZSJL 2. 接口: DN25 3. 工作压力: 1.6MPa	福建鼎峰	1个	90.00	90.00	
18	压力表	1. 测量范围(MPa): 1.6~2.5 2. 精度等级1.6级	浙江红旗	2个	23.00	46.00	
19	消防水泵	1. 规格: 电机额定功率 35KW, 额定电压380V/50Hz, 三相异步电动机	上海鑫合一	4台	11700.0 0	46800.00	

20	喷淋泵控制柜	1. 规格：与35KW喷淋泵完全匹配，一用一备控制模式，额定电压380V/50Hz 2. 柜体材质：采用2.0mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防腐防锈，防护等级IP55 3. 控制方式：具备手动控制、自动控制、远程控制功能，自动状态下可根据消防信号、压力信号自动启停水泵 4. 配套元器件：断路器、接触器、热继电器、中间继电器、PLC控制器、触摸屏、指示灯、按钮等均采用国内优质品牌 5. 保护功能：具备过载、短路、缺相、过压、欠压、漏电、水泵故障联锁保护功能，配套声光报警装置	上海鑫合一	1台	5000.00	5000.00	
----	--------	---	-------	----	---------	---------	--

21	消防泵控制柜	1. 规格：与35KW消防泵完全匹配，一用一备控制模式，额定电压380V/50Hz 2. 柜体材质：采用2.0mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防腐防锈，防护等级IP55 3. 控制方式：具备手动控制、自动控制、远程控制功能，自动状态下可根据消防信号、压力信号自动启停水泵 4. 配套元器件：断路器、接触器、热继电器、中间继电器、PLC控制器、触摸屏、指示灯、按钮等均采用国内优质品牌 5. 保护功能：具备过载、短路、缺相、过压、欠压、漏电、水泵故障联锁保护功能，配套声光报警装置	上海鑫合一	1台	5000.00	5000.00	
22	消防水池液位计	1. 规格：测量量程0-5m，测量精度$\pm 0.5\%FS$，工作压力1.6MPa 2. 材质：探头采用304不锈钢，外壳采用铝合金，显示面板采用ABS工程塑料 3. 结构形式：投入式静压液位计，带现场数字显示装置，可直接读取液位数值 4. 输出信号：4-20mA标准模拟量信号，可远传至控制柜，具备上下限报警功能	淮北速讯	1套	680.00	680.00	

23	地上式室外消火栓	1. 规格: DN150, 公称压力1.6MPa, 进水口DN150, 出水口2×DN65+1×DN100 2. 材质: 阀体、阀盖采用球墨铸铁 3. 结构形式: 地上式 4. 连接形式: 法兰连接	福建美消	4套	980.00	3920.00	
24	地上式室外水泵接合器	1. 规格: DN150, 公称压力1.6MPa, 进水口DN150, 出水口2×DN65 2. 材质: 阀体、阀盖采用球墨铸铁, 3. 结构形式: 地上式 4. 连接形式: 法兰连接	福建恒盾	5套	820.00	4100.00	
25	室内消火栓箱(单栓铝合金门)	1. 箱体规格: 800×650×240 2. 消火栓口径: DN65 3. 含单口单阀消火栓 1个, 纤维衬胶水龙带L=25m 1套, 多功能水枪QZ19 1个	长沙永旺	1套	480.00	480.00	
26	卡箍	1. 规格: DN100, 适配外径114.3mm钢管, 公称压力1.6MPa 2. 材质: 碳钢 3. 结构形式: 沟槽式卡箍, 两片式结构, 带定位凸槽, 与钢管沟槽完美贴合, 具备柔性补偿功能	上海威逊	120个	13.00	1560.00	

27	卡箍	1. 规格: DN80, 适配外径88.9mm钢管, 公称压力1.6MPa 2. 材质: 碳钢 3. 结构形式: 沟槽式卡箍, 两片式结构, 带定位凸槽, 与钢管沟槽完美贴合, 具备柔性补偿功能	上海威逊	70个	11.00	770.00	
28	卡箍	1. 规格: DN65, 适配外径76.1mm钢管, 公称压力1.6MPa 2. 材质: 碳钢 3. 结构形式: 沟槽式卡箍, 两片式结构, 带定位凸槽, 与钢管沟槽完美贴合, 具备柔性补偿功能	上海威逊	20个	10.00	200.00	
29	三通	1. 规格: DN100×100×80, 等径+异径三通, 公称压力1.6MPa, 适配钢管外径114.3mm/88.9mm 2. 材质: 碳钢 3. 结构形式: 沟槽式三通, 三个端口均带沟槽, 与卡箍配合使用, 流体阻力小, 结构强度高	上海威逊	4个	33.00	132.00	
30	机械三通	1. 规格: DN100×40, 机械三通, 公称压力1.6MPa, 主管外径114.3mm, 支管外径48.3mm 2. 材质: 碳钢 3. 结构形式: 两片式机械三通, 带定位卡槽, 与主管完美贴合, 无需焊接, 安装便捷, 具备良好的密封性能	上海威逊	15个	18.00	270.00	

31	角钢	1. 规格: L40×4, 等边角钢, 边宽40mm, 边厚4mm 2. 材质: 碳钢	唐山正丰	1208米	10.00	12080.00	
32	H型钢	1. 规格: 100×100×6×8, H型钢, 高度100mm, 翼缘宽度100mm, 腹板厚度6mm, 翼缘厚度8mm 2. 材质: 碳钢	安徽马鞍山	80米	80.00	6400.00	
33	直立型喷头	1. 规格: DN15, 公称口径15mm, 公称工作压力1.2MPa, 工作压力范围0.05MPa~1.2MPa, 动作温度68℃	福建恒盾	180个	5.50	990.00	
投标报价(元): 370378.00						370378.00	

备注: (1) 本表应对应“报价表”, 按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表, 其响应无效。

(2) 不得填写“免费”或“赠与”, 也不得进行“零”报价, 否则响应无效。

(3) 本表中所列明细必须按要求填写, 否则响应无效。

(4) 各供应商请按上表要求填写所投货物相关信息。如为国产设备, 产地须明确到具体省份或直辖市; 如为进口设备, 产地须明确生产国别。

供应商(盖单位章): 湖南九州慧治消防安全服务有限责任公司

法定代表人或其委托代理人(签章) _____

日期: 2026年7月17日